

**PODER JUDICIAL DE SAN JUAN**  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES


**CIRCULAR ACLARATORIA**  
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES**

**Refacción del Sector sureste del Subsuelo del Edificio 25 de Mayo  
(Calabozos, Salas de Entrevista y Archivo)**

**Artículo 9: AIRE ACONDICIONADO**

**9-2) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**EQUIPO:** Se aclara que queda sin efecto la siguiente especificación: "La unidad estará provista de economizador integrado capaz de tener una operación simultánea con el compresor a fin de proveer enfriamiento con aire exterior"



Arq. ANA MARIA SARMIENTO  
M.P. 2163  
DPTO. DE SERVICIOS GENERALES  
PODER JUDICIAL